

Pace del Mela, lì 20.11.2024

Al Dirigente Scolastico
Al DSGA
dell'I.C. NOVARA DI SICILIA

Oggetto: Comunicazione procedure per utilizzo impianti e apparecchiature elettriche dell'Istituto comprensivo "NOVARA DI SICILIA"

La sottoscritta ing. Rosanna Nastasi, in qualità di RSPP dell'Istituto comprensivo in oggetto, a seguito dei sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane, all'interno dei plessi scolastici di questo I.C.,

nel precisare che:

- la sicurezza riguarda e coinvolge tutto il personale della scuola e gli utenti, che a qualsiasi titolo entrano nei locali scolastici, sia per la prevenzione dei rischi sia per l'attivazione dei comportamenti adeguati e coerenti rispetto alla cultura della sicurezza,
- la sicurezza interessa tutte le componenti scolastiche che sono chiamate a diventare, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e della funzione assegnata, soggetti attivi e consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza degli ambienti scolastici,
- ogni lavoratore che opera nell'interno dell'istituzione scolastica, nell'ambito delle mansioni previste dal proprio ruolo di appartenenza e ai settori di intervento, dovrà attenersi durante lo svolgimento della propria attività alle istruzioni e alle procedure previste dai contenuti della formazione e della informazione, cui è obbligato ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 81/08, dalla normativa antincendio vigente D.D. M.M. 01.02.03/09/2021 e dal regolamento d'istituto,
- con specifico riferimento all'utilizzo e alla gestione degli impianti e delle apparecchiature elettriche, gli articoli 80 e 85 del capo III del D. Lgs 81/08 riferiscono gli obblighi del datore di lavoro, e nella fattispecie del Dirigente Scolastico, nonché legale rappresentante della Istituzione Scolastica, concessionaria dell'edificio scolastico da parte del Comune, quale ente locale proprietario

COMUNICA

le procedure di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori della scuola sul luogo di lavoro di seguito riportate:

1. Non utilizzare apparecchi a resistenza elettrica non a norma spine multiple non conformi alla normativa CE, fili di prolunga non a norma.
2. Non manomettere apparecchi elettrici e intervenire sulle parti interne con la corrente inserita, intervenire su prese a muro difettate e lampade non funzionanti.
3. Vietare agli alunni l'utilizzo di strumenti elettrici con corrente inserita.
4. Controllare che le prese siano fissate saldamente al muro e non permettano il contatto con parti in tensione durante l'inserimento della spina.
5. Controllare che le spine siano correttamente inserite e che il collegamento con il cavo sia integro e sicuro.
6. Utilizzare gli appositi adattatori e utensili elettrici dotati di prese tipo CE.
7. Controllare che gli interruttori elettrici non permettano il contatto con parti in tensione, siano costruiti e installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di chiusura e apertura
8. Evitare operazioni all'interno dei quadri elettrici in quanto vi si trovano sempre parti in tensione e sono operazioni riservate unicamente al personale autorizzato e competente.
9. Segnalare immediatamente alla Dirigente scolastica la presenza di quadri elettrici lasciati aperti o anomalie dell'impianto elettrico.
10. Evitare collegamenti con più prese multiple e usare le apposite multiprese dotate del marchio di omologazione (IMQ).
11. Le prolunghe, per essere utilizzate, devono essere mantenute in buono stato di conservazione e, se appena deteriorate, non devono essere riparate ma sostituite.
12. I cavi di alimentazione dei dispositivi elettrici e/o le prolunghe non devono essere in posizione tale da essere calpestati, così da poterne compromettere l'integrità e l'adeguatezza, né provocare inciampi e, quindi, costituire rischio di infortunio.
13. Non utilizzare mai prese, spine e materiale elettrico in genere con le mani bagnate.
14. E' fatto divieto di introdurre ed utilizzare negli ambienti scolastici dispositivi elettrici e/o cavi di reti o impianti esterni e/o non finalizzati alla didattica.
15. E' vietato introdurre apparecchi con cavi non isolati, attrezzi o componenti privi del marchio di conformità CE (in ottemperanza alle disposizioni operative dei VVF per la prevenzione del rischio incendio). L'utilizzo di attrezzature elettriche e digitali deve essere comunque sempre autorizzato dal Dirigente.

16. Al termine dello svolgimento del quotidiano turno lavorativo e, quindi, in assenza di sorveglianza all'interno dell'edificio scolastico, è obbligo del personale addetto interrompere l'erogazione di corrente elettrica all'interno dell'edificio scolastico.

17. Segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico qualsiasi problema individuato riguardante le condizioni degli impianti e delle apparecchiature elettriche utilizzate.

Tanto si rassegna per il mantenimento delle misure di sicurezza in tali luoghi di lavoro e di vita.

Cordiali saluti

il RSPP



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Rosanna Nastasi". To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: "Ing. ROSANNA NASTASI" at the top, "Iscritto Albo di Messina" in the center, and "Matric. 2503" below that. At the bottom of the stamp, it says "Pace del Mela".